

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

relativi alla realizzazione di un parcheggio per mezzi pesanti in corrispondenza della stazione autostradale di Rovereto sud alla progressiva km 166+000

(ultimo aggiornamento il 7 aprile 2010)

1. *Nell'allegato fac-simile "dichiarazione del concorrente relativa all'insussistenza di cause generali di esclusione ecc. ecc." al punto "nel caso di ATI o consorzi, che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le categorie/parti di categorie che ciascun associato/consorzio si impegna ad eseguire sono le seguenti:*

impresa	categoria/parte di categoria
.....
.....

Si chiede se vanno indicate solo le categorie che effettivamente le imprese eseguiranno oppure anche quelle che verranno affidate in subappalto e se è necessario indicare la percentuale precisa oppure è sufficiente una dicitura generica (ad esempio: parte della categoria OG1).

Nella tabella sopra indicata da compilarsi in caso di partecipazione in ATI o consorzio, devono essere indicate le imprese costituenti l'ATI medesima e, nella colonna "categoria/parte di categoria" la rispettiva categoria o parte di categoria che quella impresa associata andrà effettivamente ad eseguire (per esempio: _____% della categoria OG1).

Per quanto attiene agli eventuali subappalti, dovrà esserne data evidenza mediante compilazione dell'ulteriore tabella nella quale dovranno essere descritte nel dettaglio tutte le lavorazioni oggetto di subappalto.

2. *Siamo un'A.T.I. di due imprese con le categorie SOA OG1 III, OG3 V, OG6 V, OG6 V, OG12 III, OS1 IV e OS34 II. Intendiamo subappaltare le parti delle categorie OG11 e OS6. Siamo in grado di partecipare alla gara?*

L'A.T.I. così come sopra configurata può partecipare alla procedura aperta in oggetto qualificandosi per le categorie OG3, OG1 e OG11 dichiarando il subappalto dell'intera categoria OG11 e, qualora non svolta direttamente, della categoria OS6.

3. *Nella voce elenco prezzi unitari (elaborato 4907_5.2) all'art. Z.art.6 a pag. 44 viene richiamata la tavola di progetto n. e04 che però non si riesce a trovare nell'elenco degli elaborati grafici di progetto allegati.*

La tavola di progetto e04 non è elaborato grafico facente parte del progetto in argomento. Il riferimento alla menzionata tavola è frutto di mero errore di redazione e la descrizione dell'articolo Z.art.6 è pertanto da considerarsi esaustiva.

4. Nella voce elenco prezzi unitari (elaborato 4907_5.2) all'art. Z.art.9 a pag. 44 viene richiesta la quotazione per fornitura e posa in opera di "tetto verde" di cui però, a parte indicazioni presenti nella tavola di progetto denominata "4907_11._sistemazione_verde.pdf" dove vengono descritti i materiali da utilizzare, non siamo riusciti a trovare delle sezioni esplicative dei vari spessori che compongono tale pacchetto.

Si fornisce di seguito la descrizione particolareggiata dell'articolo Z.art.9:

"Fornitura e posa in opera di "tetto verde" del tipo "a verde estensivo", caratterizzate da un ridotto fabbisogno nutritivo ed apporto energetico, bassi spessori e pesi.

È indicativamente costituito da: - posa tessuto non tessuto sullo strato termoisolante; - strato impermeabilizzante in PVC per coperture, sp. mm 4, compresi giunti, sormonti, risvolti, fissaggi laterali ed ogni altro onere (rif. listino Assoverde 2006/2007, cod. TV.1); - posa di tessuto non tessuto sullo strato impermeabilizzante; - strato di drenaggio; - ulteriore strato di tessuto non tessuto; - substrato culturale costituito in prevalenza di componenti minerali; - strato vegetativo costituito da Seum, pinate perenni, erbacee, accomunate da elevata capacità di rigenerazione e autopropagazione e resistenza allo stress idrico e termico; - sistema di alimentazione idrica; (rif. listino Assoverde 2006/2007, cod. TV.5). È compreso il progetto costruttivo del sistema, che dovrà essere approvato dalla D.L. prima della sua esecuzione. Compreso ogni altro onere relativo".

5. Non siamo riusciti ad individuare un abaco dei serramenti.

Per quanto attiene ai serramenti non sono presenti elaborati grafici di dettaglio. Tutte le specifiche tecniche relative agli stessi sono descritte alla voce B.39.41.10.

6. Nella voce di elenco prezzi unitari (elaborato 4907_5.2) all'art. Z.art.5 a pag 44 viene richiamata la tavola di progetto n. a22 che però non si riesce a trovare nell'elenco degli elaborati grafici di progetto allegati.

La tavola di progetto a22 non è elaborato grafico facente parte del progetto in argomento. Il riferimento alla menzionata tavola è frutto di mero errore di redazione e la descrizione dell'articolo Z.art.5 è pertanto da considerarsi esaustiva.

7. Relativamente all'appalto in oggetto lo scrivente consorzio XXX pone il seguente quesito relativo alla documentazione amministrativa da presentare:

- nel "modello" che ci fornite, relativo alla domanda/dichiarazione generale, nelle note in fondo all'ultima pagina, c'è scritto che in caso di consorzi tale dichiarazione va compilata e sottoscritta da ogni impresa consorziata. Se da bando di gara, l'impresa consorziata deve dichiarare i requisiti di cui al punto III.2.1 lett. A-B-D-E-F (compresi appunto nel modello che ci fornite), gli altri requisiti comunque dichiarati nel modello fornitoci, possono essere depennati?
- il consorzio stabile opera per conto proprio, ovvero con propri mezzi e proprio personale. Può quindi non indicare la ripartizione dei lavori tra i consorziati? Questo cosa comporta?

Per quanto attiene alla presentazione della documentazione amministrativa nel caso di partecipazione di consorzio, la dichiarazione generale relativa all'insussistenza di cause generali di esclusione..." deve essere resa, debitamente compilata e sottoscritta, "dal legale rappresentante/procuratore

speciale del consorzio e di ognuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio presenta offerta” come precisato in calce all’ultima pagina.

Nel caso in cui il consorzio concorra per conto proprio non dovranno pertanto essere presentate ulteriori dichiarazioni.

Con riferimento all’indicazione della ripartizione dei lavori in caso di consorzi, nella apposita tabella nella già citata “dichiarazione generale” il consorzio, se intenzionato ad eseguire da sé tutte le lavorazioni, indicherà il proprio nominativo precisando che non concorre per alcun consorziato.

8. *Alla luce di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, in merito all’Importo dell’Appalto (art. 3) “...il prezzo convenuto,... non può essere modificato sulla base della verifica della quantità e della qualità della prestazione”.*

Nell’eventualità che si riscontrino, in fase esecutiva, scostamenti delle quantità, sia nelle singole voci quanto nelle categorie di lavoro, superiori od inferiori, anche del venti per cento, rispetto alle quantità indicate nel computo metrico estimativo di progetto, come sarà contabilizzato il Corrispettivo, tenuto presente che il Corrispettivo viene determinato a corpo?

Trattandosi di appalto con aggiudicazione a corpo l’importo contrattuale non è soggetto a variazioni quantitative o qualitative, salvo per quanto attiene l’eventuale applicazione dell’art. 10 del D.M. 145/2000 e/o dell’art. 132 del D.Lgs.